

Planta Baixa - PPCI

ESC:_____1:50





SINALIZACAO DE ABANDONO DO LOCAL



1- POTÊNCIA MÍNIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA
2- AUTONOMIA 3:00 hs
3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA
4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM A 70 °C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA
5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA LUZ

DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA



1- POTÊNCIA MÍNIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA
2- AUTONOMIA 3:00 hs
3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA
4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM A 70 C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA
5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA LUZ

DETALHE DE SINALIZACAO DE PISO



DETALHE INDICACAO DE LOTACAO TOTAL

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO



DETALHE EXTINTORES DE INCÊNDIO

DETALHE ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL

LEGENDA DE PEÇAS MANIFOLD GLP

ITEM	ESPECIFICACOES
1	VALVULA TRIPARTIDA ESFERA DE ACO VEDACAO EM TEFLON 1"
2	TUBO FERRO GALVANIZ. DIN 2440/USO GAS ÁGUA C/PRESSÃO
3	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 300LBS 1"
4	NIPLE DUPLO F. GALV. 300 LBS FG 1"
5	TEE FERRO GALVANIZADO 300 LBS 1"
6	LUVA F.G. MF DE REDUÇÃO 246 1"X1/2"
7	BUCHA REDUÇÃO DE F.G. 1" X 1/2"
8	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO 1 ESTAGIO DE 1/2"
9	UNIAO, 1070 ASSENTO BRONZE CONICA 300 LBS 1 "
10	BUCHA DE REDUCAO, F.G., ½"x 3/8"
11	VALVULA DE RETENCAO DE ½"X1/4" BRONZE
12	PIG TAIL P-190 - COMPRIMENTO = 1,00m
13	CILINDRO CORPO AÇO CAPACIDADE DE ARM 90KG GLP LIQUIDO
14	ADAPTADOR DE BRONZE 1"X22mm
15	TUBO DE COBRE CLASSE "A" 22 mm
16	ADAPTADOR COBRE 22MM 3/8"-TIPO AGV(P/REGULADOR DE GAS 2 ESTAGIO
17	REGULADOR DE 2 ESTAGIO Nº76506/09 ENT 1/8 SAIDA 1/4"
18	MANGUEIRA POLIETILENO MALHADA 1,00 m
19	COTOVELO COBRE L/L 22MM CLASSE "A"
20	TEE COBRE L/L 22 mm CLASSE "A"
21	LUVA COBRE L/L 22 mm CLASSE "A"

LEGENDA

LOTACAO MAXIMA XXX PESSOAS	SINALIZACAO DE OCUPACAO MAXIMA
SAÍDA	SAIDA DE EMERGENCIA
	ORIENTACAO DA SAIDA DE EMERGENCIA
SAÍDA	ORIENTACAO DA SAIDA DE EMERGENCIA
	EXTINTOR PO QUIMICO SECO
GAS	ABRIGO E CENTRAL DE GAS - GLP
	VOCE ESTA AQUI
PE.	PONTO DE ENCONTRO
	CAMINHO A SER PERCORRIDO PARA O PONTO DE ENCONTRO
	EXTINTOR PO QUIMICO SECO
	LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO
	ABERTURA DE VENTILACAO PERMANENTE
CENTRAL DE GAS	PLACA INDICATIVA CENTRAL DE GAS
PERIGO CENTRAL GLP	PLACA DE ALERTA E PROIBICOES
	PLANTA DE EMERGENCIA EXTERNA
	PLANTA DE EMERGENCIA INTERNA

** ESCLARECIMENTOS

TODA E QUALQUER DECISAO A SER TOMADA EM RELAÇÃO AO PROJETO DEVE SER CONSULTADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO, PRINCIPALMENTE ESTRUTURAL E AS ARMAÇÕES.

** DUVIDAS

CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO TELEFONE 47-9.91701160 OU PELO ENDEREÇO DE E-MAIL renan_ferens@hotmail.com OU AINDA NA RUA LEOBERTO LEAL N. 425 CENTRO PAPANDUVA-SC.

ESTATISTICA

AREA DO LOTE	500,00 m2
TESTADA DO LOTE	25,00 m
AREA A CONSTRUIR - REFORMA	237,92 m2
AREA A CONSTRUIR - AMPLIAÇÃO	66,44 m2
AREA TOTAL	304,36 m2
CATEGORIA DE USO	publico
TAXA DE OCUPACAO AREA Existente/Reforma	47,584 %
TAXA DE OCUPACAO AREA Demolir	0,000 %
TAXA DE OCUPACAO AREA Edificar/Ampliação	13,288 %
TAXA DE OCUPACAO TOTAL	60,872 %

CREA BOMBEIRO

PREFEITURA

PROJETO PPCI CBMSC

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
CNPJ: 83.102.533/0001-01

LOCAL: RUA NEREU RAMOS
PAPANDUVA/SC - BAIRRO CENTRO - CEP: 89.370-000

PLANTA BAIXA PAVIMENTO / DETALHES
SISTEMAS DE SEGURANÇA

ESCALA: 1:50

DATA: OUT/2023

DESENHO: RENAN F.

PROPRIETÁRIO:
RENAN OLAVIO FERENS:06693887937

Assinado digitalmente por RENAN OLAVIO FERENS:06693887937
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608313000138, CN=RENAN OLAVIO FERENS:06693887937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-24 16:28:14

FOLHA Nº 01/01

RESP. TÉCNICO RENAN OLAVIO FERENS
ENGENHEIRO CIVIL CREA.SC 112180-0

ENGENHEIRO CIVIL RENAN FERENS
RUA LEOBERTO LEAL, N. 425 - CENTRO - PAPANDUVA/S.C. - CEP 89.370-000 - FONE (47) 9.91701160