



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 20/11/2023.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8239000638A			
Nome da Edificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA			
Nome Fantasia: UBS (Unidade Básica de Saúde) RODEIOZINHO			
Logradouro público: ESTRADA MUNICIPAL / LINHA PDV 117			Nº:
Bairro: RODEIOZINHO	Município: PAPANDUVA/SC		CEP: 89370-000
Complemento: PERÍMETRO RURAL		LAT/LONG: (-26.450203797028,-50.098311470055)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8239000273A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 204,00 (m²)		
Nome Solicitante: M. J. P.	CPF/CNPJ: ***.155.769-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 20/11/2023	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. UBS RODEIOZINHO (333743)			
Área da solicitação: 204,00 (m²)		Área aprovada: 204,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 250,00 (MJ/m²)	Situação: RECENTE
		Lotação Máxima: 29	
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (5051153): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 8.4m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico	Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatorios e assemelhados. Todos sem internação	0,00	29,00	204,00	0,00	204,00

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SEM] - Sinalização de emergência	[SE] - Saídas de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[IEL] - Instalações elétricas
[IE] - Iluminação de emergência	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	83.102.533/0001-01
---	-----------------------------------	--------------------

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de PAPANDUVA/SC, 20/11/2023

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

PAPANDUVA/SC, 20/11/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 84aade00e9f62deee4ec176780983ca46ef614f7